



桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、 案由：「街口溪生態水岸步道計畫(大溪國中至中華路 121 巷橋護岸及步道改善工程)」案用地範圍內架空纜線及電桿遷移
- 二、 會勘時間：110 年 1 月 18 日(星期一)上午 10 時
- 三、 會勘地點：本市大溪區中華路 121 巷 38 號前
- 四、 主持人：██████ 正工程司 紀錄人：黃██████
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 會勘經過：

(一)桃園市政府水務局

1. 台電既有電桿與拓寬之右岸堤岸線位置重疊，需遷移以利施作護岸結構體。
2. 渠道上空既有架空中華電信及台電電纜，建議辦理纜線整理作業，以利未來步道廊帶完成後天際線之美觀，。

(二)中華電信公司北區分公司桃園電信營運處

本公司所轄架空纜線可配合遷移，請貴局協助理設 2 條 2 吋 RCP 管路，一條銜接至本市大溪區中華路 121 巷 38 號，另一條管路沿橋梁埋設至右岸堤後銜接既有電桿，完成後本公司配合遷移纜線。


(三)台灣電力股份有限公司桃園區營業處

1. 經現場確認後右岸既有電桿(堤岸線位置重疊者)配合臨時遷至左岸私有土地上，請協助取得土地同意書。
2. 待護岸旁圍籬完成後，將電桿遷移回左岸既有公私有地交界處。

七、 會勘結論：

- (一)請遠城營造有限公司埋設 2 條 2 吋 RCP 管路後，請中華電信公司北區分公司桃園電信營運處配合遷移架空纜線纜線
- (二)請台灣電力股份有限公司桃園區營業處配合既有電桿(堤岸線位置重疊者)臨時遷移至左岸私有土地上，桃園市政府水務局協助取得土地同意書；待工程圍籬完成後電桿再永遷至左岸既有公私有地交界處。

八、會勘照片：







桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：「街口溪生態水岸步道計畫(大溪國中至中華路121巷橋護岸及步道改善工程)」案用地範圍內架空纜線及電桿遷移
- 二、會勘時間：110年1月18日(星期一)上午10時0分起
- 三、會勘地點：本市大溪區中華路121巷38號前
- 四、主持人：[Redacted]
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	中華電信公司北區分公司桃園電信營運處		[Redacted]	2吋PVC 延邊片 03- [Redacted]
2	台灣電力股份有限公司桃園區營業處		[Redacted]	
3	崇峻工程顧問有限公司		[Redacted]	
4	遠城營造有限公司		[Redacted]	
5				
6				
7				
8	桃園市政府水務局		[Redacted]	

