

檔 號：
保存年限：

桃園市政府農業局 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路1號4樓
承辦人：簡明輝
電話：03-3322101-5454
電子信箱：083005@mail.tycg.gov.tw

受文者：精密工程顧問有限公司

發文日期：中華民國106年12月15日
發文字號：桃農漁字第1060039024號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(1060039024_Attach01.docx)

主旨：檢送106年12月12日「竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫第二期工程」細部設計說明會會議紀錄1份，請貴公司參採各單位意見納入細部設計檢討，請查照。

正本：精密工程顧問有限公司
副本：桃園區漁會(含附件)、巨星造船股份有限公司(含附件)、桃園市遊艇暨水上運動發展協會(含附件)、興航遊艇公司(含附件)

2017-12-15
交11號:17章



「竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫-第二期工程 細部設計說明會」
會議紀錄

壹、會議日期:106年12月12日 上午11時00分

貳、地點:桃園市桃園區漁會一樓會議室

參、主持人:高明科長帕桑

記錄:簡明輝

肆、出席單位人員:(詳簽到簿)

伍、各單位意見:

一、綜合意見:

1. 建議岸電插座採用遊艇標準接頭(歐規及美規)或開關箱預留外接線路及電力安培數設計50A以上才可供應遊艇需求。
2. 因船底易產生電蝕,建議設計單位考量岸電接地設計以改善此種情況。
3. 浮動碼頭可不需設置照明設備,只需在碼頭面設置雙向路燈。
4. 因各遊艇用電需求量較大,建議設計單位於每一隔間設置一座水電柱以提供使用。

陸、會議結論:

請設計公司綜觀上述意見,於期限內將修正之預算書圖提送本局,以利後續作業進行。

柒、散會:上午12時00分