

# 桃園市政府水務局

## 會議紀錄

- 一、案由：印象大橋設計書圖修正作業成果審查會議
- 二、時間：105年12月8日（星期四）下午2時00分
- 三、地點：本局中華大樓603會議室
- 四、主持人：耿副局長彥偉 記錄：康文譯
- 五、出席人員：詳簽到表
- 六、審查委員意見及本局指示事項：

會議結論

高啟洲

### (一)委員意見：

1. 設計圖線型及標示過於複雜，建議予以整理粗細等，以利閱圖。
2. 請確認更新交通部公路橋梁設計規範頒布年。
3. 因為SM型鋼材最近較少見，建議採用SN型。
4. 結構之EQ計算結果MODEL A-RC橋軸週期數值3.807有點高，請確認。
5. 建議採用鋼筋D16(含)以下S D280改為SD 280W。
6. 吊橋施工方式可再考慮。
7. L0-03基地位置圖調整範圍尺寸及標示路名，以利容易查基地位置。
8. 平面圖及剖面圖追加控制點及哩程對照表等資訊以免造成檢收爭議。
9. 本工程施工項目及既有設施分別標示清楚。
10. L1-04等平面圖護岸施工範圍標示堤頂線及堤腳線。

11. S2-14 等結構標準剖面圖不必標示高程。
12. 綠化護岸採用麻網毯是否足夠耐久性。
13. S2-14, 頂部尺寸請標示
14. S2-15, sec B-B 請標示高程範圍, A-A 剖面線應延伸至封牆上緣, 下方封牆請標示” 順修土方”
15. 請考慮 L4-06, L4-07 雙重擋土牆之妥適性。

## (二) 主持人意見：

1. 設計圖必需簽證。
2. 設計圖線條標示重點清楚。
3. 設計圖漏標示尺寸及單位。
4. L5-02 防滑塗裝材料說明清楚。
5. L5-02 漏標示自行車道洩水坡度。
6. L5-02 橋面排水側溝沒詳圖，欄杆下方尺寸請標示。
7. L5-05 階梯 A 漏標示尺寸。
8. 因陶片為訂製品，避面後續維修備料困難及色差問題，建議多編列數量。
9. S2-03 檢討 No. 1 剖面圖之護岸頂部牆及自行車道基礎部重複部份的合理性。
10. S2-04 No. 1+20m 剖面圖檢討結構下方及懸臂部裡面的倒角合理性。
11. S2-04 No. 1+20m 剖面圖檢討方型結構合理性。
12. L4-16 及 S2-15 新舊護岸銜接部檢討採用土坡銜接。

會議結論  
(三)本局指示事項:

依各預意見  
技正高啟洲

請顧問公司於 105 年 12 月 23 日前完成書圖修正後成果資料，並提送本局核定。

## 桃園市政府水務局會議簽到表

單位	出席人員	簽名
莊育偉委員		莊育偉
張德鑫委員		張德鑫
株式會社象設計集團		坂元卯 住友智子
桃園市政府水務局		耿彥偉、邱鵬豪 高啟洲、康文譯

# 桃園市政府水務局會議簽到表

單	位	出席人員	簽	名
	莊育偉委員		莊育偉	
	張德鑫委員		張德鑫	
	株式會社象設計集團		住友智子	
	桃園市政府水務局		張育偉 張育偉 啟譯	