




## 桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：「桃園市八德區興豐路排水改善工程」興豐路 1906 巷社區排水會勘
- 二、會勘時間：109 年 2 月 21 日（星期五）下午 15 時 30 分
- 三、會勘地點：八德區興豐路 1906 巷內土地公廟(永安宮)
- 四、主持人： 記錄：吳有根
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會勘經過：

### (一)大安里里長：

- 1.由於 B0K+266 明渠堤後土堤下方有一支排水管，希望可以接入興豐路排水改善工程，因水淤積造成惡臭。
- 2.B0K+280 有魚池的水路排入埤塘，希望水務局可以排入興豐路排水改善工程。
- 3.土地公廟前花臺磁磚因之前施工導致破裂，希望廠商可以修復

### 七、會勘結論：

- (一) B0K+280~B0K+206 明渠外的水利溝預計於 109 年 2 月 24 日開始施作，施作時請將 B0K+266 既有堤後排水接入明渠外新設水利溝，並請設計單位納入變更。
- (二) B0K+280 原設計之堤後排水接入新設水利溝，請承商施作時請依契約圖說施作。
- (三) 土地公廟前花臺磁磚破損，請承商於完工前負責修復。





B0K+280 魚池的水路屆時接入明渠外水利溝



## 桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：「桃園市八德區興豐路排水改善工程」興豐路 1906 巷社區排水會勘。
- 二、會勘時間：109 年 2 月 21 日（星期五）下午 15 時 30 分
- 三、會勘地點：八德區興豐路 1906 巷內土地公廟(永安宮)
- 四、主持人：張源康
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	大安里	里長	江朝雄	
2				
3				
4				
5				
6	宸都		蔡伯森	
7	崇峻		張水文	
8	水務局		吳有根	
9				
10				

