



## 桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：「桃園市八德區興豐路排水改善工程」懷德街施作過路段箱涵與法務部矯正署八德外役監管線會勘。
- 二、會勘時間：109年3月10日（星期二）下午14時
- 三、會勘地點：桃園市八德區懷德街
- 四、主持人：鍾源康 技正 記錄：吳有根
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、會勘經過：
  1. 自來水：

懷德街管線屬於使用單位內管，自來水公司無法協助遷管。
  2. 中華電信：

懷德街管線屬於使用單位內管，依照上次會勘決議，可於箱涵前方新設手孔，中華電信可以配合遷移管線至水務局箱涵上方。
  3. 臺灣電力股份有限公司：

經查懷德街管線屬於外役監的內管，臺灣電力股份有限公司無法遷管，建議於新設箱涵上方先配置6吋管後，電力公司可配合改管。
  4. 法務部矯正署八德外役監獄及國防部最高軍事法院：

因此處用地屬於八德外役監獄，管線提供給八德外役監獄及國防部最高軍事法院使用，同意施工單位依各管線單位建議方式先行施作。
- 七、會勘結論：
  1. 本工程為解決懷德街、興豐路一帶積淹水問題，預計汛期前完工，為加速工程推動，請宸都營造公司依各管線單位意見於箱涵上方預埋管（台電、自來水及中華電信）及箱涵側新設人孔1處（中華電信），屆時通知各管線單位配合施工。
  2. 請崇峻工程顧問公司將上述需求，評估納入變更設計辦理。





## 桃園市政府水務局會勘出席人員簽到單

- 一、會勘案由：<sup>桃園市八德區興豐路排水改善工程、懷德街施作過路管箱涵暨  
法務部交工署八德外役監查線會勘</sup>
- 二、會勘時間：109年3月10日（星期二）上午/下午14時0分
- 三、會勘地點：八德懷德街
- 四、主持人：張源康
- 五、出席人員：

編號	出席單位	職稱	出席人員	備註
1	自來水		吳品銘	
2	中華電信		劉高濤 潘棋安	
3	台電		林聖銘	
4	八德外役監獄		徐林行	
5	國防部最高軍事法院	少校	陳華厚	
6	疏濬工程顧問		王威宏	
7	同濟營造		連中興	
8	宸都		蔡月臻	
9	崇峻		張永文	
10	水務局		吳有根	

