



桃園市政府水務局會議紀錄

一、 會議案由：「桃園市社子溪水系老坑溪等 6 條排水治理規劃檢討」第二次地方說明會(新屋區)

二、 會議時間：109 年 05 月 07 日 (星期四) 下午 1 時 30 分

三、 會議地點：新屋區公所

四、 主席：高正工程司力山

記錄：陳思豪

五、 出席人員：詳簽到單

六、 主席致詞：

今日係辦理「桃園市社子溪水系老坑溪等 6 條排水治理規劃檢討」治理規劃的第二地方說明會，非常感謝各位的蒞臨參與。本次說明會依據行政程序，對各位鄉親及代表進行規劃初步成果與初步工程布置內容及位置的說明，後續待事務所完成簡報後，各位在提出相關意見來進行討論，爾後亦會將地方意見詳細檢討後具體回應，並納入本案報告中。

七、 會議紀錄：

(一)埔頂里李美玉里長

1. 若無用地徵收的排水路渠道內有民眾的土地，會如何處理。

主席：感謝里長的提問，若目前無相關改善工程，則暫時不會去進行渠道內私有地徵收的動作。

(二)永安里郭先彰里長及里民

1. 東勢溪幹線在台 15 線上的橋梁近年雖沒有溢淹的災情，但大雨時，洪水都有快滿上來的趨勢，此部分請一併解決，或許可以考慮挖深的方式。

主席：感謝里長反映，請事務所將里民反映的問題，列入評估。

智盛水利水保技師事務所：經現地勘查，東勢溪幹線於台 15 線橋梁處形成一近直角之轉折，故水流於此受阻，水位因此壅高，本公司將會檢視此段水路渠底坡度是否有調整之空間，若有則會考慮以調整坡度之方式增加此段水路通水斷面，降低洪水溢淹之風險。

八、 臨時動議：無

九、 散會時間：下午 2 時 30 分