



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、 會議案由：「**連城溪 2K+150~2K+750 護岸加高應急工程**」、「**霄裡溪 2K+000~2K+200 及 2K+700~3K+250 護岸加高應急工程**」基本設計審查會議
- 二、 會議時間：110 年 2 月 8 日（星期一）下午 3 時 30 分
- 三、 會議地點：501 會議室
- 四、 主席：劉世國 股長 記錄：楊淳皓
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 主席致詞：(略)
- 七、 會議紀錄：
 - (一) 請崇峻工程顧問有限公司提供涉施工範圍私有土地地號及範圍俾利本局召開地方說明會取得土地所有權人同意書。
 - (二) 本案原有老舊砌石護岸經查現況堤後排水不足，請崇峻一併考量納入設計。
 - (三) 請崇峻於規劃報告中專章敘明生態保育作為並檢附生態檢核自評表於細設時一併提出，並編列生態檢核相關費用。
 - (四) 堤線原則依紅黃線布設，惟基礎應一併設計至計畫渠底。
 - (五) 兩岸工期及經費之合理性請再檢討。
 - (六) 本次基本設計修正後通過，請崇峻於 3 月 3 日下班前提供細部設計俾利後續審查，本次意見一併納入細部設計修正。

