



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、 會議案由：「霄裡溪 2K+000~2K+200 及 2K+700~3K+250 護岸加高應急工程」地方說明會
- 二、 會議時間：110 年 3 月 8 日（星期一）上午 10 時
- 三、 會議地點：八德區公所 3 樓第 2 會議室
- 四、 主持人：蘇鴻 科長 記錄：楊淳皓
- 五、 出席人員：詳簽到單
- 六、 主席致詞：(略)
- 七、 會議紀錄：

出席單位	意見	業務單位回復
蔡議員永芳	護岸加高工程，若民眾不同意施作如何處理？	若民眾不同意造成無法施作可能導致護岸有缺口易造成淹水情形，考量上述情況會持續與民眾溝通，取得同意後才施做。
段議員樹文	<ul style="list-style-type: none"> 一、 地主若不同意施作有何措施？ 二、 希望多與民眾溝通。 三、 若有民損希望工程單位妥善處理。 	<ul style="list-style-type: none"> 一、 為避免私權糾紛，在該地涉私有地不同意處不會動工。 二、 遵照辦理。 三、 遵照辦理，將與工程單位進行協調。
朱議員珍瑤	<ul style="list-style-type: none"> 一、 霄裡溪 30 年內有發生過災害嗎？若不曾發生水患有必要施作加高工程？ 二、 希望和民眾說明該工程必要性。 三、 加高高度 0.2 ~ 0.36 公尺如何得到？ 	<ul style="list-style-type: none"> 一、 曾有發生災害，本工程係依公告治理計畫整治工程。 二、 承上所述，為避免發生水患故須加高護岸高度。 三、 加高高度來自治理計畫，該計畫有進行學理計算並報請水利署核備後經桃園市政府於 106 年 9 月 4 日同意(府水綜字第 1060211738 號函)。



地主意見	護岸加高恐影響農機具進出，可否增設通道以供進出。	已請設計單位與民眾溝通釐清農機具使用範圍並納入設計。
	護岸加高多少？	依里程不同分別加高約 20 ~ 36 公分。
	要了解工法及施作方式。	相關簡報有提供給議員、里長，若有疑問或不明處可詢問或連繫本局承辦人員。
	為何兩側加高範圍不一樣？	施作範圍依治理計畫所訂。
	是否影響農作及補償方式？	已請設計單位研擬從河道內施工之可行性，盡量避免使用到兩岸農地以減少農損為主。
	護岸旁種有花卉，是否保留及保留方法	已請設計單位與民眾溝通釐清花卉種類、數量並將保留方法納入評估。

八、散會時間：上午 11 時